



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

MD 2028, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67A, Tel. +373 22 574 501; Fax. +373 22 729 725,
<http://www.ansp.md>; IDNO:1018601000021

LISTA DE VERIFICARE
privind condițiile de igienă pentru instituțiile medico-sanitare

nr. _____

Numele, prenumele și funcțiile inspectorilor care au efectuat controlul.

Unitatea/întreprinderea care gestionează deșeurile rezultate din activitatea medicală

I. Informații despre unitatea economică necesare pentru evaluarea riscului acesteia

1. Informațiile disponibile organului de control înainte de efectuarea controlului

INFORMAȚII	disponibile înainte de efectuarea controlului	Verificate (se verifică în timpul controlului)	Trebuie corectate (se corectează în timpul controlului sau ulterior)

2. Informațiile despre unitatea economică relevante pentru evaluarea riscului unității colectate în timpul controalelor

INFORMAȚIA	NOTE
Domeniul activității economice	
Numărul de angajați la întreprindere/instituție	
Istoricul conformității sau neconformității cu prevederile legislației, dar și cu prescripțiile Agenției	
Data ultimului control	
Perioada de activitate a întreprinderii/instituției	

II. Lista de întrebări

	Întrebarea	Temeiul normativ	Conformitatea Da/Nu/Nu este cazul	Comentarii	Punctajul * (doar în cazul unui răspuns negativ)
1.	Teritoriul instituției este îngrădit, amenajat, iluminat și menținut în stare salubră	<i>HG nr.663 23.07.10 Pct. 15</i>			7 puncte
2.	În cadrul instituției se respectă principiul „curat”, „murdar”	<i>HG nr.663 23.07.10 Pct. 30</i>			16 puncte
3	Se asigură regimul sanitaro-igienic și antiepidemic	<i>HG nr.663 23.07.10 Pct. 30</i>			16 puncte
4.	Se respectă suprafața recomandată pentru încăperile principale	<i>HG nr.663 23.07.10 Pct. 34</i>			12 puncte
5.	Blocurile pentru operații sunt divizate în septice și aseptice, cu respectarea strictă a zonelor (sterilă, regim strict, murdară)	<i>HG nr.663 23.07.10 Pct. 52</i>			20 puncte
6.	Se respectă filtrul sanitar pentru personal în blocurile de operații	<i>HG nr.663 23.07.10 Pct. 54</i>			18 puncte
7.	Secția de reanimare și terapie intensivă este separată în două subdiviziuni: - pentru bolnavii din secțiile curative - pentru bolnavii de urgență	<i>HG nr.663 23.07.10 Pct. 58</i>			12 puncte
8.	În instituția de obstetrică se respectă principiul „flux curat” și „flux murdar”	<i>HG nr.663 23.07.10 Pct. 65</i>			16 puncte
9.	Secția de observare este amplasată izolat	<i>HG nr.663 23.07.10 Pct. 66</i>			12 puncte
10.	Secția de boli infecțioase este amplasată într-o clădire separată	<i>HG nr.663 23.07.10 Pct. 67</i>			18 puncte

11.	În secțiile de boli infecțioase intrările și scările pentru internare/externare sunt separate	<i>HG nr.663 23.07.10 Pct. 68</i>			17 puncte
12.	Se respectă capacitatea saloanelor privind numărul de paturi	<i>HG nr.663 23.07.10 Pct. 69, 70, 78, 79, 80,</i>			10 puncte
13.	În secțiile cu două secțiuni curative sunt prevăzute două săli de proceduri	<i>HG nr.663 23.07.10 Pct. 81</i>			16 puncte
14.	Aparatajul fizioterapeutic și radiodiagnostic sunt în conformitate cu cerințele și actele normative în vigoare	<i>HG nr.663 23.07.10 Pct. 96</i>			15 puncte
15.	Utilajul și mobilierul permite accesul pentru dereticare	<i>HG nr.663 23.07.10 Pct. 105</i>			8 puncte
16.	Secțiile de sterilizare corespund cerințelor în vigoare	<i>HG nr.663 23.07.10 Pct. 106- 108</i>			20 puncte
17.	Blocurile sanitare sunt separate pentru pacienți și personal și corespund normelor sanitaro-igienice în vigoare	<i>HG nr.663 23.07.10 Pct. 111</i>			10 puncte
18.	Blocul alimentar este amplasat într-o clădire/anexă separată și corespunde cerințelor actelor normative în vigoare	<i>HG nr.663 23.07.10 Pct. 119</i>			6 puncte
19.	Materialele folosite pentru finisarea interioară sunt în conformitate cu destinația funcțională și omologate pentru utilizare în RM	<i>HG nr.663 23.07.10 Pct. 120</i>			10 puncte
20.	Suprafața pereților, dușumelei, tavanelor este netedă, ușor accesibilă pentru dereticarea umedă și rezistentă la prelucrarea cu dezinfectante	<i>HG nr.663 23.07.10 Pct. 121</i>			10 puncte
21.	Finisajul încăperilor corespunde cerințelor regulamentului	<i>HG nr.663 23.07.10 Pct. 122</i>			10 puncte
22.	Mobilierul medical este fabricat din materiale rezistente la acțiunea substanțelor dezinfectante, detergenți	<i>HG nr.663 23.07.10 Pct. 128</i>			5 puncte
23.	Instituția este asigurată cu apeduct, canalizare, apă caldă centralizată	<i>HG nr.663 23.07.10 Pct. 129</i>			18 puncte
24.	În saloane și încăperile specializate sunt instalate lavoare cu apă rece și caldă, dotate cu malaxor și echipate cu dozatoare de săpun lichid, soluții antiseptice, șervețele de unică folosință sau uscător electric	<i>HG nr.663 23.07.10 Pct. 142, 144, 145</i>			18 puncte
25.	Sistemul de încălzire, ventilare și de condiționare a aerului asigură condițiile optime ale microclimatului	<i>HG nr.663 23.07.10 Pct. 148</i>			17 puncte
26.	Umiditatea aerului nu depășește 60%, viteza de mișcare a aerului 0,15 m/s.	<i>HG nr.663 23.07.10 Pct. 168</i>			12 puncte

27.	Se organizează controlul parametrilor microclimatului și eficacitatea funcționării sistemelor de ventilație conform cerințelor regulamentului	<i>HG nr.663 23.07.10 Pct. 194</i>			17 puncte
28.	Există iluminat mixt	<i>HG nr.663 23.07.10 Pct. 196</i>			12 puncte
29.	Nivelul de iluminare naturală și artificială corespunde normelor și regulilor sanitare în vigoare	<i>HG nr.663 23.07.10 Pct. 198</i>			12 puncte
30.	Ferestrele sunt amenajate cu instalații de protecție solară și plasă pentru insecte	<i>HG nr.663 23.07.10 Pct. 201</i>			12 puncte
31.	Lămpile de iluminare artificială sunt dotate cu dispersatoare închise	<i>HG nr.663 23.07.10 Pct. 203</i>			5 puncte
32.	În cabinetele medicale sunt instalate lămpi mobile pentru examinarea pacienților	<i>HG nr. 663 23.07.10 Pct. 206</i>			7 puncte
33.	Instituția este dotată cu utilaj, mobilier și inventar funcțional și conform destinației	<i>HG nr. 663 23.07.10 Pct. 208, 209</i>			9 puncte
34.	Sunt instalate lămpi cu raze ultraviolete funcționabile	<i>HG nr. 663 23.07.10 Pct. 216</i>			19 puncte
35.	Saloanele sunt înzestrate cu paturi, noptiere, scaune conform necesității	<i>HG nr. 663 23.07.10 Pct. 214</i>			9 puncte
36.	În saloane paturile sunt aranjate cu respectarea distanței reglementate prin documentele normative	<i>HG nr. 663 23.07.10 Pct. 211- 213</i>			8 puncte
37.	Încăperile pentru personal sunt amenajate cu respectarea cerințelor sanitare în vigoare	<i>HG nr. 663 23.07.10 Pct. 217, 222, 224</i>			7 puncte
38.	Personalul este asigurat cu seturi de haine de protecție	<i>HG nr. 663 23.07.10 Pct. 226</i>			15 puncte
39.	Personalul medical respectă cerințele securității personale la locul de muncă	<i>HG nr. 663 23.07.10 Pct. 234</i>			18 puncte
40.	Reparația cosmetică se efectuează anual	<i>HG nr. 663 23.07.10 Pct. 236</i>			10 puncte
41.	Defectele curente se înlătură imediat	<i>HG nr. 663 23.07.10 Pct. 237</i>			10 puncte
	PUNCTAJUL GENERAL**				

* Fiecărei întrebări din lista de verificare i se atribuie un punctaj de la 1 la 20, astfel încât 1 reflectă cea mai mică importanță pentru risc, iar 20 – cea mai mare importanță pentru risc. Punctajul trebuie să reflecte combinația posibilă a riscului (cu cât riscul este mai periculos, cu atât este mai mare punctajul care se acordă pentru întrebare) și cerința legală verificată prin întrebare (dacă respectarea

cerinței contribuie la eliminarea completă a riscului pe care îl vizează, punctajul este mai mare, iar dacă respectareacerinței contribuie mai puțin la eliminarea riscului, punctajul acordat este mai mic). Se acordă punctaj maxim pentru întrebările care indică asupra unei cerințe legale, a cărei încălcare poate produce un risc pentru viața persoanei sau poate produce o vătămare gravă a integrității corporale a persoanei.

** Punctajul general se utilizează la evaluarea nivelului global de conformitate al persoanelor supuse controlului și la întocmirea clasamentului acestora.

III. Ponderea

Conține punctajul pentru răspunsurile pozitive și negative

Răspunsuri pozitive - ____, inclusiv în % ____

Răspunsuri negative - ____, inclusiv în % ____

IV. Descrierea neregulilor identificate;

V. Lista actelor normative

referitoare la întrebările formulate în care se conțin cerințele legale

1. Hotărârea Guvernului nr. 663 din 23.07.2010 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind condițiile de igienă pentru instituțiile medico-sanitare (HG nr. 663 23.07.10) <http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=335428>